



В щитах типа РП установить по бакам силовые раёмы типа ССИ 145, Внизу корпуса с торцов установить наружу кабельные вводы 2 шт. типа "Кабельный ввод М80"
 Установить с торцов 2 розетки 230В с УЗО
 В щитах типа ПП внизу установить стальной сальниковый ввод Д.50-63 2шт.

				ЩР4, ЩР3 (Приложение В)		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема однолинейная распределительной сети	Лист
						1/1
Разработ.	Исполнитель	СВ			Лист	Листов 1
Проект.						
Исполн.						
Синт.						