



В щитах типа РП установить по докам силовые раъемы типа ССИ 145, Внизу корпуса с торцов установить наружу кабельные вводы 2 шт. типа "Кабельный ввод М80"
 Установить по торцам 2 розетки панельные 230В с УЗО
 В щитах типа ПП внизу установить стальной сальниковый ввод Д.50-63 2шт.

| ШР5 и ШР6 (Приложение Г) | | | | Лит. | Масса | Масштаб |
|--------------------------|----------|-------|------|------|--------|---------|
| Изм. Лист | № док.м. | Подп. | Дата | | | 1:1 |
| Разраб. | | | | | | |
| Проб. | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | |
| Исполн. | | | | | | |
| Утв. | | | | | | |
| | | | | Лист | Листов | 1 |